



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль  
(место составления акта)

«14» июня 2018 г.  
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 190

В период с 10 час. 00 мин. «06» июня 2018 года по 14 час. 00 мин. «14» июня 2018 года по адресу:  
г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 26.

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору  
Лебедева Андрея Анатольевич от «04» июня 2018 года № 190

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального общеобразовательного  
учреждения «Средняя школа №31».

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «06» июня 2018 года по 14 час. 00 мин. «14» июня  
2018 года (6 дня).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОУ «Средняя школа № 31» Алешина Татьяна Николаевна 05.06.2018 г. Алешина ТН  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев  
Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «Средняя №31» Алешина Татьяна Николаевна  
Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание школы 2-х и 3-х этажное здание. Здание II степени огнестойкости, стены кирпичные,  
перегородки кирпичные и гипсолитовые, перекрытия – железобетонные. Отопление центральное водяное.  
Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и  
управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара 3-го типа с выводом сигнала на пульт  
пожарной части.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В коридоре (переходе) 1 этажа у гардероба (позиция №39 по тех. паспорту от 11.10.2004 г.) на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,РП2,Д3,Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3, РП2,Д2,Т2,Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости - В).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;	МОУ «Средняя школа №31»
2.	В коридоре 1 этажа (позиция №79 по тех. паспорту от 11.10.2004 г.) на путях эвакуации допускается применение материалов	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.25*	МОУ «Средняя школа №31»



	(линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,РП2,Д3,Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3,РП2,Д2,Т2,Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости - В).	СНиП 21-01-97*;	
3.	В коридоре 2 этажа (позиция №1 по тех. паспорту от 11.10.2004 г.) на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,РП2,Д3,Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3,РП2,Д2,Т2,Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости - В).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;	МОУ «Средняя школа №31»
4.	В холле 2 этажа (позиция №68 по тех. паспорту от 11.10.2004 г.) на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,РП2,Д3,Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3,РП2,Д2,Т2,Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости - В).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;	МОУ «Средняя школа №31»
5.	В холле 3 этажа (позиция №1 по тех. паспорту от 11.10.2004 г.) на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,РП2,Д3,Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3,РП2,Д2,Т2,Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости - В).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;	МОУ «Средняя школа №31»

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты № 3,4,5,6,7 предписания от 16.06.2017 года №119/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении нарушений от 16.06.2017 года №119/1/1;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)


«14» 06 2018 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а).

Директор МОУ «Средняя школа №31» Алейкина Т.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» июня 2018 г.   
(подпись)