



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 190/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №31»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича №190 от «04» июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «06» июня 2018 года по 14 час. 00 мин. «14» июня 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Зайцевым Евгением Святославовичем проведена (плановая) внеплановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ «Средняя школа №31», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 26 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директора МОУ «Средняя школа №31» Алешиной Татьяны Николаевны

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В коридоре (переходе) 1 этажа у гардероба (позиция №39 по тех. паспорту от 11.10.2004 г.) на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,РП2,Д3,Г2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3, РП2,Д2,Г2,Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости - В).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;	06.08.2019 г.	
2.	В коридоре 1 этажа (позиция №79 по тех. паспорту от 11.10.2004 г.) на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,РП2,Д3,Г2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3,РП2,Д2,Г2,Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости - В).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;	06.08.2019 г.	

3.	В коридоре 2 этажа (позиция №1 по тех. паспорту от 11.10.2004 г.) на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,РП2,Д3,Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3,РП2,Д2,Т2,Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости - В).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;	06.08.2019 г.	
4.	В холле 2 этажа (позиция №68 по тех. паспорту от 11.10.2004 г.) на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,РП2,Д3,Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3,РП2,Д2,Т2,Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости - В).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;	06.08.2019 г.	
5.	В холле 3 этажа (позиция №1 по тех. паспорту от 11.10.2004 г.) на путях эвакуации допускается применение материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем: В2,РП2,Д3,Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. По сертификату соответствия: В3,РП2,Д2,Т2,Г4 (превышен критерий группы воспламеняемости - В).	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;	06.08.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартировладельцев или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» июня 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

Алешина

(подпись)

«14» июня 20 18 г.

Директор МОУ «Средняя школа №31» Алешина Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

